

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	SOILAB ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	ΘΕΙΡΩΝ 46 ΒΟΛΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ	R260507012
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΝΕΡΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ	27/04/2026 - 30/04/2026
ΟΝ/ΜΟ ΕΚΕΤΕΛΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ	ENVIROLAB 25-188/06.05.2026/GR
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ	ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	7/5/2026

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ	ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΦΑΡΣΑΛΑ
ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΣΠΡΟΓΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ *	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	W260407013
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	7/4/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ/ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in water (20 substances):
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ :	<i>O.15.006 - Internal method LC-MS/MS based on: 1. Application SCIEX Quantitation of PFASs in Water Samples using LC-MS/MS Large-Volume Direct Injection and Solid Phase Extraction, 2. ISO 21675 Water quality –polyfluoroalkyl substances (PFAS) in water – Method using solid phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) Determination of perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in water – Method using solid phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)</i>
ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΑΝ :	<i>Perfluorobutanoic acid (PFBA), Perfluoropentanoic acid (PFPA), Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Perfluorooctanoic acid (PFOA), Perfluorononanoic acid (PFNA), Perfluorodecanoic acid (PFDA), Perfluoroundecanoic acid (PFUnDA), Perfluorododecanoic acid (PFDoDA), Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA), Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS), Perfluoropentane sulfonic acid (PFPS), Perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), Perfluoroheptane sulfonic acid (PFHpS), Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), Perfluorononane sulfonic acid (PFNS), Perfluorodecane sulfonic acid (PFDS), Perfluoroundecane sulfonic acid, Perfluorododecane sulfonic acid, Perfluorotridecane sulfonic acid</i>
Τα Όρια Αναφοράς της μεθόδου είναι 0,020 µg/L εξαιρουμένων αυτών σε παρενθέσεις	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ :	ΔΕΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΥΣΙΕΣ
Οι υπόλοιπες ουσίες που αναγράφονται στους πίνακες , αναλύθηκαν αλλά δεν ποσοτικοποιήθηκαν στο όριο αναφοράς της μεθόδου.	
Οι Αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στη Veltia	
*οι συγκεκριμένες ουσίες είναι εκτός του Πεδίου Διαπίστευσης	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι εκτός του πεδίου διαπίστευσης
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τα εν λόγω δείγματα

ΓΡΑΦΕΙΑ : ;ΘΗΝΑΣ 61 ΦΑΡΣΑΛΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : ΘΕΙΡΩΝ 46 ΒΟΛΟΣ

www.soilab.gr
soilabsa@gmail.com
24213-05698