Γραφεία: Αθηνάς 61, Φάρσαλα
Εργαστήριο: Θειρών 46, Βόλος

SOILAB

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	
ΕΠΩΝΥΜΊΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	SOILAB ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	ΘΕΙΡΩΝ 46 ΒΟΛΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ	R260507019
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΝΕΡΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ	09/04/2026 - 12/04/2026
ΟΝ/ΜΟ ΕΚΕΤΕΛΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ	ENVIROLAB 22-1216/16.04.2026/GR
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ	ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	7/5/2026

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	
ΠΕΛΑΤΗΣ	ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΦΑΡΣΑΛΑ
ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ *	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	W260407004
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	7/4/2026

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ	
OMX 22 oC	***cfu/ml***	0,00	**ISO 6222:1999 ***	**#**
OMX 37 oC	***cfu/ml***	0,00	**ISO 6222:1999 ***	**#**
E.COLI	***cfu/100ml***	0,00	**ISO 9308 - 1:2014 & Amd1:2016 ***	**#**
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ	***cfu/100ml***	0,00	**ISO 9308 - 1:2014 & Amd1:2016 ***	**#**
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡ.	***cfu/100ml***	0,00	**ISO 7899-2:2000 ***	**#**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

* Μη διαπιστευμένη δοκιμή κατά ISO 17025

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργαζόμενο διαπιστευμένο εργαστήριο

Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τα εν λόγω δείγματα

www.soilab.gr
soilabsa@gmail.com
24213-05698

SOILAB
ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ 61 - ΦΑΡΣΑΛΑ
ΤΗΛ. 6978 684689
Α.Φ.Μ. 111482365 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ