



| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ           |                                 |  |  |  |
|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ           | SOILAB ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ        |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ          | ΘΕΙΡΩΝ 46 ΒΟΛΟΣ                 |  |  |  |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ | R260507018                      |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ                | ΝΕΡΟ                            |  |  |  |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ             | 09/04/2026 - 12/04/2026         |  |  |  |
| ΟΝ/ΜΟ ΕΚΕΤΕΛΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ       | ENVIROLAB 22-1215/16.04.2026/GR |  |  |  |
| ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ                | ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ                    |  |  |  |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ             | 7/5/2026                        |  |  |  |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |                              |  |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| ΠΕΛΑΤΗΣ                                   | ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                 | ΦΑΡΣΑΛΑ                      |  |  |  |
| ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ                       | ΠΟΛΥΝΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ |  |  |  |
| ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ *                           | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ        |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ                         | W260407003                   |  |  |  |
| ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ                           | 7/4/2026                     |  |  |  |

| ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ             | ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                      | ΜΕΘΟΔΟΣ                         |   |
|----------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| OMX 22 oC                  | cfu/ml           | Παρουσία και <3/Presence and <3 | ISO 6222:1999 *                 | # |
|                            |                  |                                 |                                 |   |
| OMX 37 oC                  | cfu/ml           | estimated 3                     | ISO 6222:1999 *                 | # |
|                            |                  |                                 |                                 |   |
| E.COLI                     | cfu/100ml        | 0,00                            | ISO 9308 - 1:2014 & Amd1:2016 * | # |
|                            |                  |                                 |                                 |   |
| ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ     | cfu/100ml        | 0,00                            | ISO 9308 - 1:2014 & Amd1:2016 * | # |
|                            |                  |                                 |                                 |   |
| ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡ. | cfu/100ml        | 0,00                            | ISO 7899-2:2000 *               | # |
|                            |                  |                                 |                                 |   |
|                            |                  |                                 |                                 |   |
|                            |                  |                                 |                                 |   |
|                            |                  |                                 |                                 |   |
|                            |                  |                                 |                                 |   |
|                            |                  |                                 |                                 |   |
|                            |                  |                                 |                                 |   |
|                            |                  |                                 |                                 |   |
|                            |                  |                                 |                                 |   |
|                            |                  |                                 |                                 |   |
|                            |                  |                                 |                                 |   |
|                            |                  |                                 |                                 |   |
|                            |                  |                                 |                                 |   |
|                            |                  |                                 |                                 |   |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

\* Μη διαπιστευμένη δοκιμή κατά ISO 17025

# Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργαζόμενο διαπιστευμένο εργαστήριο

Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τα εν λόγω δείγματα

www.soilab.gr  
soilabsa@gmail.com  
24213-05698

SOILAB  
ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
ΑΘΗΝΑΣ 61 - ΦΑΡΣΑΛΑ  
ΤΗΛ. 8978 684689  
Α.Φ.Μ. 111482335 - ΔΟΥ ΑΛΙΣΣΑΣ