

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ				
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	SOILAB ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	ΘΕΙΡΩΝ 46 ΒΟΛΟΣ			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ	R260507035			
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΝΕΡΟ			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ	29/04/2026 - 02/05/2026			
ΟΝ/ΜΟ ΕΚΕΤΕΛΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ	ENVIROLAB 22-1475/05.04.2026/GR			
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ	ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	7/5/2026			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ				
ΠΕΛΑΤΗΣ	ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΦΑΡΣΑΛΑ			
ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ			
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ *	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	W260428005			
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	28/4/2026			

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ	
OMX 22 oC	cfu/ml	0,00	ISO 6222:1999 *	#
OMX 37 oC	cfu/ml	0,00	ISO 6222:1999 *	#
E.COLI	cfu/100ml	0,00	ISO 9308 - 1:2014 & Amd1:2016 *	#
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ	cfu/100ml	0,00	ISO 9308 - 1:2014 & Amd1:2016 *	#
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡ.	cfu/100ml	0,00	ISO 7899-2:2000 *	#

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

* Μη διαπιστευμένη δοκιμή κατά ISO 17025

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργαζόμενο διαπιστευμένο εργαστήριο

Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τα εν λόγω δείγματα

www.soilab.gr
soilabsa@gmail.com
24213-05698


ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ 61 - ΦΑΡΣΑΛΑ
ΤΗΛ. 8978 684689
Α.Φ.Μ. 111482335 - ΔΟΥ ΑΡΓΙΣΣΑΣ